

**FORTE INGENIERIA TÉCNICA, S.L.**

C/ Castillo Los Moros, Pol. Ind. Base 2000-San Martín, 30.564 Lorquí (Murcia)
 LABORATORIO HABILITADO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN R.D. 410/2010
 LABORATORIO DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS

ACTA DE RESULTADOS

Peticionario AYUNTAMIENTO DE CHUMILLAS		Acta nº 1753	Nº Cod/Orden 2153/0867	Operador 2	Nº Registro 2153/0867 S1	Fecha 12/08/2010
Situación y obra C/ CARRETERA, CHUMILLAS - EDIF. BAJO Y PRIMERA		Cota de inicio +0.20 M	Fecha/hora inicio 21/07/10 - 10.15	Fecha/hora fin 21/07/10 - 13.12	Prof. Alcanzada 4.05 M	Página 1 DE 1
Id. sondeo: denominación, emplazamiento, coordenadas SONDEO A ROTACIÓN EN CHUMILLAS (CUENCA) X: 39°46'17.5" Y: 2°1'54.7"				Cond. meteorológicas DESPEJADO		

Prof. (m)	Litología	Descripción	Cota	%Sondeo R.Q.D.	REFERENCIA ENSAYO	Nº GOLPES SPT* / MI*	Muestreo	Nivel freático	METODO PERFORACIÓN	Revest.	Observ. Incidencias
1		TERRENO SUPERFICIAL SUELTO	0.30								
		ARCILLAS ARENOSAS CON ZONAS CEMENTADAS TONALIDADES ANARANJADAS				2153/0867 S1 SPT 001	50R	0.60 0.65	Perc. PC 0.60		
2					2153/0867 S1 SPT 002	14/39/40/43	1.00 S 1.60	Perc. PC 1.00			
		CONGLOMERADOS POLIGÉNICOS TONALIDADES MARRONES	3.00								
3											
4					2153/0867 S1 SPT 003	50R	4.00 4.05	Perc. PC Rot MA BS 4.00 4.05			
5											
6											

Los resultados contenidos en este acta de resultados solo afectan a los ensayos realizados. El presente acta de resultados no deberá reproducirse totalmente sin la aprobación del laboratorio.

(MI SH) T.M.INAL.SHELBY ASTM D1587-00, XP P 94.202; (MI TPJ) T.I.PARED DELGADA PISTON FIJO XP P 94.202
 (MA BS) T.M BATERIA SIMPLE ASTM D2113-99, XP P 94.202
 (MI TPG) T. PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR XP P94-202;
 (SPT) CUCHARA 2" SPT UNE EN ISO 22476-3:06; (M AG) TOMA DE MUESTRAS AGUA EHE ANEJO 5
 (MA BD) T.B.DOUBLE; (MA BT) B.TRIPLE; (MA BTPD) B.TRIPLE EXT. P.DELGADA ASTM D2113-99, XP P 94-202

*Dispositivo de golpeo: maza 63.5 kg, 25 golpes por minuto; varillaje de 1,5 m y 7.3 kg

Vº Bº DIRECTOR DEL LABORATORIO

**ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
 GEÓLOGOS DE ANDALUCÍA**

VISADO

Copias enviadas a: JEFE DE ÁREA

Nº visado 01102412 Fecha 17/08/2010

Francisco Rico Forte Juan Tomás Lasheras Martínez

Colegiado Juan Tomás Lasheras Martínez

El Secretario,

Nº colegiado 793